

№ 66/ _____ ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ

Құрық а.о.
Актіні толтыру орны

28.07.2025 ж.
Уақыты 11:43

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті Қаракия ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы
17.07.2025 ж. № 66

3. Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

АЛЕНОВА САЛТАНАТ ЖИЕНБАЕВНА - Қаракия ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
ЖЕКЕНОВ БАҚЫТЖАН ШАЛХАРҰЛЫ - Қаракия ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері

СОСПАНОВ АЛИЖАН НУРЛАНУЛЫ - Қаракия ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы

Маңғыстау облысының білім басқармасының Қаракия ауданы бойынша білім бөлімінің "№10 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

Маңғыстау облысының білім басқармасының Қаракия ауданы бойынша білім бөлімінің "№10 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Маңғыстау облысы, Қаракия ауданы, Болашақ, Болашақ (Станциясы), 75.

5. Тексеріс жүргізу мерзімі 22.07.2025 - 28.07.2025

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі (қысқа фабула) Бұзушылықтар анықталды

Маңғыстау облысының білім басқармасының Қаракия ауданы бойынша білім бөлімінің "№10 жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы
1	Мектеп ғимаратында алғашқы өрт сөндіру құралдарымен норма сәйкес жабдықталмаған. Негізгі: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 18 тармағы.;	П. 51 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Мектеп ғимаратында эвакуация жолында орнатылған турникет құрылғылары автоматты ашық күйінде мүмкіндігі қарастырылмаған. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022	П. 65 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

	жылғы «21» ақпандағы №55 бұйрығының 36 тармағы 2 тармақшасы;	
3	Бастауыш ғимаратының стационарлық жабдықтың, күштік және жарықтандыру желісінің электр сымдарының жай-күйін тексеру, жүргізілгендігі бойынша хаттама ұсынылған жоқ. Негізгі: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 87 тармағы.;	П. 81 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Мектеп ғимаратында орнатылған автоматты өрт дабыл қондырғысы құжаттамаға сәйкес қызмет мерзімі өткен, сондай-ақ өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғылары істен шыққан жағдайларда, осы жүйелер мен қондырғыларды мақсаты бойынша одан әрі пайдалану мүмкіндігін анықтау мақсатында оларға техникалық куәландыру жүргізілмеген. Негізгі: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы «Өрт қауіпсіздігі қағидаларының» 73 тармағы.;	П. 123 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Тарақия ауданы ТМБ ата шенеунігі ақ. ата. іскетпенімі Б. Мекенов

8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

ТМБ директорының у.м.а. Абдурахманова Айгерім

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Қосымша « ____ » паракта

«28» 07 2025 ж.

